

Informe de demostración

Aire acondicionado

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Oficinas del Centro	Técnico de demostración
Sede Caballito	2 equipos registrados

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

2 equipos · 1 requiere intervención · 1 correcto

Requieren intervención (1)
AA-01 · Split de recepción · Se limpiaron los filtros y se registraron temperaturas en modo frío. Se observó una vibración en funcionamiento; queda una revisión adicional por coordinar.

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
AA-01 · Split de recepción	Requiere intervención	A coordinar
AA-02 · Sala de reuniones	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

AA-01 · Split de recepción

Requiere intervención

CONTROLES · AA-01 · SPLIT DE RECEPCIÓN	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
Temperatura de inyección	16 °C

CONTROLES · AA-01 · SPLIT DE RECEPCIÓN	REGISTRO
Temperatura de retorno	25 °C
¿Se realizó limpieza de filtros?	Sí

Observaciones y trabajo realizado

Se limpiaron los filtros y se registraron temperaturas en modo frío. Se observó una vibración en funcionamiento; queda una revisión adicional por coordinar.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

AA-02 · Sala de reuniones

Correcto

CONTROLES · AA-02 · SALA DE REUNIONES	REGISTRO
Temperatura de inyección	17 °C
Temperatura de retorno	26 °C
¿Se realizó limpieza de filtros?	Sí

Observaciones y trabajo realizado

Registro adicional de demostración: revisión visual y de identificación, sin observaciones en esos controles. Las mediciones del otro equipo no se aplican a este.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.