

Informe de demostración

Calderas

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Oficinas del Parque	Técnico de demostración
Edificio de oficinas	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Caldera · Sala de máquinas	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE CALDERAS

Caldera · Sala de máquinas

Correcto

CONTROLES · CALDERA · SALA DE MÁQUINAS	REGISTRO
Estado observado	Bueno
Presión del circuito	1.4 bar
Temperatura de ida	65 °C
Temperatura de retorno	50 °C
¿Se realizó análisis de combustión?	Sí

CONTROLES · CALDERA · SALA DE MÁQUINAS		REGISTRO
CO medido		28 ppm

Observaciones y trabajo realizado

Se registraron lecturas durante el service. La presión corresponde al circuito en frío; las temperaturas, al funcionamiento en calefacción. El CO corresponde a gases de combustión, no al aire ambiente. Resultado referido solo a estos controles; no acredita aptitud, habilitación ni todos los controles de seguridad del equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.