

Informe de demostración

Control de acceso

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Oficinas del Parque	Técnico de demostración
Oficina central	2 equipos registrados

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

2 equipos · 2 correctos

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Acceso principal · Planta baja	Correcto	A coordinar
ACC-02 · Depósito	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE CONTROL DE ACCESO

Acceso principal · Planta baja

Correcto

CONTROLES · ACCESO PRINCIPAL · PLANTA BAJA	REGISTRO
Estado observado	Bueno
¿El lector responde correctamente?	Sí
¿La traba abre y cierra correctamente?	Sí
¿Funciona el botón de salida (REX)?	Sí
¿Libera el acceso ante corte de energía o alarma de incendio?	Sí

CONTROLES · ACCESO PRINCIPAL · PLANTA BAJA		REGISTRO
¿Tiene batería de respaldo?		Sí
Tensión de la batería de respaldo		12.7 V
¿Se sincronizó fecha y hora del equipo?		Sí
Cantidad de usuarios activos		24
¿Se dieron de baja usuarios sin acceso vigente?		Sí
¿Se descargaron los registros de eventos?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Se verificó la liberación prevista para este acceso con el responsable de la sede. Dos usuarios dados de baja en el software del fabricante por pedido autorizado; 24 usuarios activos al finalizar.

REVISIÓN DE CONTROL DE ACCESO

ACC-02 · Depósito

Correcto

Observaciones y trabajo realizado

Registro adicional de demostración: revisión visual y de identificación, sin observaciones en esos controles. Las mediciones del otro equipo no se aplican a este.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.