

Informe de demostración

Detección de incendio

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Oficinas del Parque	Técnico de demostración
Sede Centro	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
DI-01 · Sistema de detección · Central de recepción	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO

DI-01 · Sistema de detección · Central de recepción

Correcto

CONTROLES · DI-01 · SISTEMA DE DETECCIÓN · CENTRAL DE RECEPCIÓN	REGISTRO
Estado observado	Bueno
¿Se probó cada detector con humo o calor patrón?	Sí
Cantidad de detectores probados	20
¿Las sirenas y luces estroboscópicas funcionan en todas las áreas?	Sí

CONTROLES · DI-01 · SISTEMA DE DETECCIÓN · CENTRAL DE RECEPCIÓN		REGISTRO
¿Los pulsadores manuales responden?		Sí
¿La central muestra fallas o zonas en avería?		No

Observaciones y trabajo realizado

Se probaron los 20 detectores de las dos zonas; todos respondieron. Se registró respuesta de sirenas, luces y pulsadores, sin fallas indicadas en la central. La instalación del ejemplo no tiene monitoreo externo ni enlaces con otros sistemas.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.