

Informe de demostración

Iluminación y luces de emergencia

CLIENTE / SUCURSAL

Cliente de ejemplo

Sede de demostración

REALIZADO POR

Técnico de demostración

3 equipos registrados

DATOS DEL CLIENTE

Razón social

Cliente de ejemplo

LUGAR DEL SERVICIO

Dirección

Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

3 equipos · 1 requiere intervención · 2 correctos

Requieren intervención (1)

LE-03 · Luz de emergencia · Pasillo piso 1 · Se registraron 42 minutos. El técnico indicó una revisión adicional; no determinó la causa ni reemplazó baterías en esta visita.

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
LE-03 · Luz de emergencia · Pasillo piso 1	Requiere intervención	A coordinar
LE-01 · Entrada	Correcto	A coordinar
LE-02 · Escalera	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA

LE-03 · Luz de emergencia · Pasillo piso 1

Requiere intervención

CONTROLES · LE-03 · LUZ DE EMERGENCIA · PASILLO PISO

REGISTRO

1

Estado observado	Requiere atención
¿Se realizó prueba de corte de energía?	Sí
¿Encendieron todas las luces de emergencia?	Sí
¿Se verificó la autonomía completa?	Sí
Autonomía obtenida	42 min
¿Se reemplazaron baterías de emergencia?	No

Observaciones y trabajo realizado

Se registraron 42 minutos. El técnico indicó una revisión adicional; no determinó la causa ni reemplazó baterías en esta visita.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

REVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA

LE-01 · Entrada

Correcto

Observaciones y trabajo realizado

Registro adicional de demostración: revisión visual y de identificación, sin observaciones en esos controles. Las mediciones del otro equipo no se aplican a este.

REVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA

LE-02 · Escalera

Correcto

Observaciones y trabajo realizado

Registro adicional de demostración: revisión visual y de identificación, sin observaciones en esos controles. Las mediciones del otro equipo no se aplican a este.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.