

Informe de demostración

Red hídrica y rociadores

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Logística del Sur	Técnico de demostración
Depósito central	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
RH-01 · Red mixta de hidrantes y rociadores	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE RED HÍDRICA Y ROCIADORES

RH-01 · Red mixta de hidrantes y rociadores

Correcto

CONTROLES · RH-01 · RED MIXTA DE HIDRANTES Y ROCIADORES		REGISTRO
Estado observado		Bueno
Presión en la red		7.2 bar
Presión de arranque de la bomba jockey		6.8 bar
¿La bomba principal arranca automáticamente?		Sí
Nivel del tanque de reserva		100 %

CONTROLES · RH-01 · RED MIXTA DE HIDRANTES Y ROCIADORES		REGISTRO
¿Los rociadores están libres de obstrucciones y pintura?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Se registraron mediciones y controles de la red mixta según el alcance de esta visita. Este recorte no incluye todos los registros del trabajo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.